












CENTRALA WENTYLACYJNA NAGRZEWNICA



OZNACZENIA

-  -- Zawór regulacyjny
-  -- Zawór kulowy
-  -- Zawór zwrotny
-  -- Pompa obiegowa
-  -- Termometr
-  -- Manometr
-  -- Odpowietrznik
-  -- Zawór upustowy
-  -- Czujnik temperatury w kanale
-  -- Czujnik temperatury w pomieszczeniu

| USŁUGI PROJEKTOWE I INFORMATYCZNE DANUTA PISZCZATOWSKA UL. SIKORSKIEGO 57A 16-400 SUWAŁKI | | | |
|--|--|----------------------|--------------------|
| OBIEKT ADRES | Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Sejnach ul. 1 Maja 17, 16-500 Sejny | | DATA 20.12.2019 |
| BRANŻA | SANITARNA | NUMER UPRAWNIEŃ | PODPIS |
| PROJEKTANT | mgr inż. Danuta Piszczatowska | SUW 75/90 | |
| SPRAWDZIŁ | mgr inż. Edyta Łysenko | PDL/0053/ POOS/09 | |
| OPRACOWAŁ | mgr inż. Karolina Brodowska | | |
| NAZWA RYS. | Schemat podłączenia urządzenia wentylacyjnego | SKALA b/s | NR RYS. S.7/co |