





Grzejnik aluminiowy członowy
z podłączeniem bocznym




OZNACZENIA:




UWAGA:
1. Grzejniki na klatkach schodowych montowane na nóżkach.
2. Do każdego grzejnika zamontować zawór termostatyczny z głowicą termostatyczną na zasilaniu, zawór odcinający na powrocie oraz zawór odpowietrzający.
3. Na pionach zamontować automatyczne zawory odpowietrzające.
4. Instalację c.o. wykonać z rur stalowych łączonych na złączki zaciskow

Sumaryczne obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło Qo=10'070W
Parametry instalacji: 75/60°C
Przepływ obliczeniowy q=0,16kg/s
Ciśnienie dyspozycyjne instalacji c.o. 18,7kPa
Pojemność wodna instalacji wraz z odbiornikami V=81 dm3

| | |
|---|---|
| OBIEKT<br>*Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Wileńskiej 10 w Sejnach, dz. nr. 105/4* | N |
| ADRES BUDOWY<br>*ul. Wileńska 10 Sejny, działka o nr 105/4* | |
| IPROJEKTANT<br>*mgr inż. Krystyna Szepielow-Szafranowska*<br>*BŁ-19/99 w specj. urządzenia sanitarne* | DATA I PODPIS |
| TYTUŁ PROJEKTU<br>ROZWINIĘCIE INSTALACJI C.O.<br>RYS. BEZ ZMIAN | |
| ARCHITEKTURA URBANISTYKA FENG SHUI<br>**ARH+ architekt Andrzej Rydzewski**<br>ul. Zachodnia 14A/47<br>15-345 Białystok<br>tel: +48 502 037 769<br>tel/fax: +48 85 744 55 15<br>e-mail: arplus@o2.pl | SKALA 1:100<br>NR RYSUNKU 8 |
| status projektu:<br>PROJEKT BUDOWLANY | DATA:<br>25.01.2018 |