

LEGENDA:

- PROPONOWANA TRASA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO
- - - PROPONOWANA TRASA PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ PVC Ø 0,160
- ⊙ **Sist** ISTNIEJĄCA STUDNIA OD KTÓREJ NALEŻY WYKONAĆ PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ
- - - PROPONOWANA TRASA PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ (WYKONANIE METODĄ PRZECISKOWĄ)
- ⊙ **S1** PROPONOWANA LOKALIZACJA STUDNI KANALIZACYJNEJ DN315 Z WŁAZEM DN400

Wyrys z mapy  
Skala 1:500

WŁĄCZENIE DO WODOCIĄGU DN50  
ZA POMOCĄ TRÓJNIKA PE 50/40/50  
+ ZASUWA GWINTOWANA DN32  
+ OBUDOWA + SKRZYŃKA ULICZNA

WŁĄCZENIE DO WODOCIĄGU DN50 ZA POMOCĄ  
TRÓJNIKA PE 50/40/50 + ZASUWA GWINTOWANA DN32  
+ OBUDOWA + SKRZYŃKA ULICZNA

Województwo: podlaskie  
Powiat: sejneński  
Jednostka ewidencyjna: Miasto Sejny  
Obręb: SEJNY

PROPONOWANA LOKALIZACJA  
PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW

CEL WYDRUKU: MAPA POGLĄDOWA

