



AB 530

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SUWAŁKACH

ODDZIAŁ LABORATORYJNY

Sektoria Badań Żywności i Wody

16-400 Suwałki, ul. Utrata 9 A

tel.: 87 565 28 60

fax. 87 565 28 61

e-mail: psse.suwalki@pis.gov.pl

SPRAWOZDANIE
Nr SWŻ.9051.230.2022 Z BADAŃ WODY

Suwałki, data 15.04.2022 r.

strona/stron
1/1Nazwa i adres klienta: **Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Sejnach Spółka z o. o.**
ul. 1 Maja 15, 16-500 Sejny

Numer <u>zlecenia</u> /umowy:	RPW/1278/2022 z dnia 12.04.2022 r.
Nazwa i adres urzędnika wodociągowego /indywidualnego ujęcia wody z którego pobrano próbki:	Wodociąg Sejny 16-500 Sejny, Marynowo 35
Data i godz. pobrania próbki(ek):	12.04.2022 r. godz. 9 ⁵⁰
Nr protokołu pobrania:	88/OL/2022 z dnia 12.04.2022 r.
Próbka(i) pobrana(e) przez pracownika Oddziału Laboratoryjnego PSSE w Suwałkach:	P Martę Drobiszewską - asystenta
Zgodnie z:	PN-EN ISO 19458:2007, IT-70 OL PSSE w Suwałkach
Data i godzina przyjęcia próbki (ek) do badań:	12.04.2022 r. godz. 10 ²⁵
Temperatura wewnątrz termotorby:	+6,0°C
Kod próbki(ek):	284/SW
Data wykonania badania:	12.04. ÷ 15.04.2022 r.
Stan próbki:	bez zastrzeżeń

P- pobieranie próbek nie jest objęte zakresem akredytacji AB 530, spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025

WYNIKI BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH

Kod próbki					284/SW
Miejsce/ punkt pobrania próbki					Biuro PGK Sejny - pomieszczenie WC
Rodzaj próbki wody					Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi
Lp.	Parametr	Norma/ Procedura badawcza	Jedno -stki	Wartości parametryczne określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 2294)	Wynik badania
1.	Ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze (22±2)°C w 1 ml po 72 h inkubacji	PN-EN ISO 6222:2004	jtk	Bez nieprawidłowych zmian ¹⁾	obecne w liczbie mniejszej niż 3

- ¹⁾ Zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała:
- 100 jtk/1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej
- 200 jtk/1 ml w kranie konsumenta

STARSZY ASYSTENT

mgr Anna Antoniak..... 15.04.2022 r.
Pieczęć, data i podpis osoby autoryzującej

1. Wyniki badań dotyczą wyłącznie badanych próbek(i).
 2. Klient ma prawo złożenia skargi.
 3. Bez pisemnej zgody PSSE w Suwałkach sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.
- KONIEC